OZNACZENIA		D1		D2		D3		D4	
DRZWI SCHEMAT*									
Wym. w świetle otworu w murze	S_z	130		135		135		90	
	H_z	210		310		210		210	
Wym. w świetle ościeżnicy	S_w	90+30		90+30		90+30		80	
	H_w	200		200+100		200		200	
L ewe / P rawe		L	P	L	P	L	P	L	P
ILOŚĆ		2	0	1	0	0	1	0	1
	RAZEM	2		1		1		1	
	UWAGI:	ZEWNĘTRZNE PCV SZ – SAMOZAMYKACZ PEŁNE KOLOR BRĄZOWY		ZEWNĘTRZNE PCV SZKŁO BEZPIECZNE SZ – SAMOZAMYKACZ SZYBA PRZEŹROCZYSTA KOLOR BRĄZOWY		ZEWNĘTRZNE PCV SZKŁO BEZPIECZNE SZ – SAMOZAMYKACZ SZYBA PRZEŹROCZYSTA KOLOR BRĄZOWY		ZEWNĘTRZNE PCV SZ – SAMOZAMYKACZ PEŁNE KOLOR BRĄZOWY	

OPIS DRZWI PCV:
- profil ciepły
- przeszklenia: szyby niskoemisyjne, szkło antywłamaniowe klasy min.P2,
- drzwi o współczynniku Umax=1,3 W/mkw*K
- zawiasy: standardowe
- dwie wkładki patentowe, szyld, klamka (ew. antaba)
- nie przewiduje się zabezpieczeń przeciwpanicznych ponieważ w budynku brak pomieszczeń, w których może przebywać ponad 300osób
- uszczelki po obwodzie z EPDM, niezależne zamki wielopunktow antywłamaniowe, ciepły próg (max. 2cm)
- listwy przyszybowe z kształtowników aluminiowych
- okucia kompletne dostosowane do ciężaru własnego skrzydła oraz do obciążeń eksploatacyjnych
- drzwi powinny byc dopuszczone do obrotu powszechnego w budownictwie.

OZNACZENIA		01	02
OKNA SCHEMAT			
Wym. w świetle otworu w murze	S_z	81	80
	H_z	80	125
Wym. w świetle ościeżnicy	S_w	wg technologii	
	H_w	wg technologii	
ILOŚĆ	Piwnica	18	0
	Parter	0	4
	Piętro I	0	4
	RAZEM	18	8

OPIS OKIEN PCV:
- profil ciepły
- przeszklenia: szyby niskoemisyjne, szkło klasy min. P2,
- okna o współczynniku dla całego okna Umax=0,9W/mkw*K
- okna z systemem uszczelnienia zewnętrznego
- stalowe wzmocnienia w skrzydłach i ościeżnicy
- klasa izolacyjności akustycznej Rw=35dB
- nawiewniki okienne higrosterowane (nawiewniki nalezy mocować w górnej części ramy okiennej wg. wytycznych producenta)
- okna szczelne na przenikanie wody
- zawiasy: standardowe
- okucia obwiednowe, antywyważeniowe
- okucia kompletne dostosowane do ciężaru własnego skrzydła oraz do obciążeń eksploatacyjnych
- okna powinny byc dopuszczone do obrotu powszechnego w budownictwie

UWAGI:

Wykonawca ślusarki przed rozpoczęciem wykonania w/w elementów zobowiązany jest do sporządzenia pomiaru otworów i dopasowania wymiarów elementów ślusarki do stanu aktualnego otworów w budynku.

Podane wymiary są zależne od producenta i należy je uzgodnić z dostawcą ślusarki.

Podane wymiary okien mogą nieznacznie odbiegać od wymiarów rzeczywistych z uwagi na niedokładności wykonania otworów okiennych.

Na ryskunkach rzutów sa oznaczone wysokości otworu okiennego.

Wszystkie projektowane skrzydła drzwiowe o szer. 90cm. powinny dawać światło przejścia min. 90cm, dlatego każdorazowo sprawdzić i konsultować z dostawcą ślusarki.

Inwestor: Gmina Dzwola Dzwola 168 23-304 Dzwola		Nr rys.: 8
Jednostka projektowa: ECO Projekt Waldemar Paszkiewicz ul. Ułanów 22/49 Lublin 20-554 NIP 712-005-96-72, REGON 430337689		
Nazwa inwestycji: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Dzwoli		
Adres inwestycji: Dzwola 121B Dzwola 23 -304, jednostka ewidencyjna: 060503_2 Dzwola, obręb 060503_2.0005 Dzwola, nr dz. ewid.: 1526		
Przedmiot: Zestawienie stolarki		Skala: 1:200
Kategoria obiektu budowlanego: IX	Data: STYCZEŃ 2019	Faza: PROJEKT BUDOWLANY
Projektował: mgr inż. arch. Marta Pacek, upr. bud. nr 210/LBOKK/2017 do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej		