

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

A1

A2

A3

A4

N1

N2

N3

P1 P1

R1

OPRAWA LED (+/-20%) 5800LM IP44 840 (+/-20%) 40W wersja natynkowa

OPRAWA LED (+/-20%) 3800LM IP44 840 (+/-20%) 27W wersja natynkowa

OPRAWA LED (+/-20%) 5800LM IP44 840 (+/-20%) 40W wersja natynkowa

OPRAWA LED (+/-20%) 4000LM 840 (+/-20%) 31W

OPRAWA LED (+/-20%) 2600LM IP65 840 (+/-20%) 17W

OPRAWA LED (+/-20%) 5200LM IP65 840 (+/-20%) 34W

OPRAWA LED (+/-20%) 8800LM IP65 840 (+/-20%) 56W

OPRAWA LED (+/-20%) 4000LM 840 IP65 (+/-20%) 28W

OPRAWA LED (+/-20%) 32000LM 840 (+/-20%) 250W
OBLICZENIA ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN-12464-1

Uwaga: skala 1:100
Odczytanie planu pomiaru pomiaru
wskazanych pomiarów w
planie pomiaru pomiaru
pomiaru w planie pomiaru
pomiaru w planie pomiaru

RZUT PARTERU



UWAGA!
WEWNĘTRZNA INWENTARYZACJA POZA ZAKRESEM. RZUTY MOGĄ
NIEZNACZNIE ODBIEGAĆ OD RZECZYWISTOŚCI.

RZUTY ZOSTAŁY OPRACOWANE NA PODSTAWIE ARCHIWALNYCH DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH
UDEOSTĘPNIONYCH PRZEZ INWESTORA. MOGĄ NIEZNACZNIE ODBIEGAĆ OD RZECZYWISTOŚCI.

Inwestor:	Gmina Dzwola Dzwola 168 23-304 Dzwola	Nr rys.:	IE-2
Jednostka projektowa:	ECO Projekt Waldemar Paszkiewicz ul. Ulanów 249 Lublin 20-554 NIP 712-005-96-72, REGON 430337689		
Nazwa inwestycji:	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kocudzy		
Adres inwestycji:	Kocudza Pierwsza 29 Dzwola 23-304, jednostka ewidencyjna: 060503_2 Dzwola, obręb 060503_2.0008 Kocudza Pierwsza, nr dz. ewid.: 1378, 1373/1, 1374/1, 1375/1, 1376/1, 1377/3, 1377/4		
Przedmiot:	Rzut parteru rozmieszczenie opraw oświetlenia podstawowego cz.2	Skala:	1:100
Kategoria obiektu budowlanego:	XXI	Data:	STYCZEŃ 2019
Faza:	PROJEKT BUDOWLANY		
Projektował:	mgr inż. Paweł Wojczuk upr. bud. LUB/0131/PWOE/10 do projektowania bez ograniczeń w specjalności inst. elektr.		
Sprawił:	mgr inż. Zygmunt Szymczyk upr. bud. nr LUB/0022/PWOE/05 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instal. elektr.		