



LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

RZUT PIĘTRA 1

- A1 OPRAWA LED (+/-20%) 5800LM IP44 840 (+/-20%) 40W wersja natynkowa
- A2 OPRAWA LED (+/-20%) 3800LM IP44 840 (+/-20%) 27W wersja natynkowa
- A3 OPRAWA LED (+/-20%) 5800LM IP44 840 (+/-20%) 40W wersja natynkowa
- A4 OPRAWA LED (+/-20%) 4000LM 840 (+/-20%) 31W
- N1 OPRAWA LED (+/-20%) 2800LM IP65 840 (+/-20%) 17W
- N2 OPRAWA LED (+/-20%) 5200LM IP65 840 (+/-20%) 34W
- N3 OPRAWA LED (+/-20%) 8800LM IP65 840 (+/-20%) 56W
- P1 OPRAWA LED (+/-20%) 4000LM 840 IP65 (+/-20%) 28W
- R1 OPRAWA LED (+/-20%) 32000LM 840 (+/-20%) 250W

OBLICZENIA ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN-12464-1

Wskazanie symboli: A1 - Oświetlenie punktowe, A2 - Oświetlenie liniowe, A3 - Oświetlenie liniowe, A4 - Oświetlenie liniowe, N1 - Oświetlenie liniowe, N2 - Oświetlenie liniowe, N3 - Oświetlenie liniowe, P1 - Oświetlenie liniowe, R1 - Oświetlenie liniowe

DACH ŁĄCZNIKA

UWAGA! RZUTY ZOSTAŁY OPRACOWANE NA PODSTAWIE ARCHIWALNYCH DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH UDEOSTĘPNIONYCH PRZEZ INWESTORA. MOGĄ NIEZNAJACZNIE ODBIEGAĆ OD RZECZYWISTOŚCI.	
Investor: Gmina Dzwola Dzwola 168 23-304 Dzwola	Nr rys.: IE-4
Jednostka projektowa: ECO Projekt Waldemar Paszkiewicz ul. Ulanów 249 Lublin 20-554 NIP 712-005-96-72, REGON 430337689	
Nazwa inwestycji: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kocudzy	
Adres inwestycji: Kocudza Pierwsza 29 Dzwola 23-304, jednostka ewidencyjna: 060503_2 Dzwola, obrgb 060503_2.0008 Kocudza Pierwsza, nr dz. ewid.: 1378, 1373/1, 1374/1, 1375/1, 1376/1, 1377/3, 1377/4	
Przedmiot: Rzut piętra 1 rozmieszczenie opraw oświetlenia podstawowego cz.2	Skala: 1:100
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI	Data: STYCZEŃ 2019 Faza: PROJEKT BUDOWLANY
Projektował: mgr inż. Paweł Wojczuk upr. bud. LUB/0131/PWOE/10 do projektowania bez ograniczeń w specjalności inst. elektr.	
Sprawił: mgr inż. Zygmunt Szymczyk upr. bud. nr LUB/0022/PWOE/05 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instal. elektr.	