

Gmina Dzwola

Dzwola 168

23-304 Dzwola

**GMINA DZWOLA**  
23-304 Dzwola  
woj. lubelskie  
NIP 8621614932 REGON 830409577  
tel. 015 875 22 15

Dzwola, 07.03.2022.

### Zapytania i odpowiedzi na zapytania do treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZP.271.2.2022

Nazwa zadania: **Przebudowa dróg gminnych Nr 109012L w km 0+977 do km 1+280 oraz 109010L w km 0+000 do km 0+300 w miejscowości Kocudza Druga**

- A. W związku z pytaniami dotyczącymi wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jakie wpłynęły do zamawiającego, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129.), Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

### Zapytania z dnia 03.03.2022 roku

1. Prosimy o dołączenie do dokumentacji przetargowej Projektu Stałej Organizacji Ruchu.  
Ad. 1 Dołączono projekt.
  2. Prosimy o określenie rodzaju barier ochronnych stalowych.  
Ad. 2 Należy zastosować barierę drogową N1W3
  3. Prosimy o określenie rodzaju mieszanki asfaltowej do wyrównania ubytków w poz. 6 d.1.1.  
Ad.3 Należy zastosować mieszankę mineralno asfaltową AC16W 50-70
  4. Prosimy o zmianę opisu poz. 10 d.1.1 w przedmiarze. Zgodnie z projektem głębokość koryta do wykonania na poszerzeniu wynosi 40 cm.  
Ad. 4 W załączniku przedmiar ze zmienioną pozycją 10
  5. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycję dotyczącą humusowania skarp i dna rowów wraz z obsianiem mieszanką traw.  
Ad. 5 Roboty związane z humusowaniem skarp są uwzględnione w pozycji 52
- B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
- C. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca, terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Wójt Gminy Dzwola

**WÓJT**

mgr *Wiesław Dyjach*  
Wiesław Dyjach